

건축위원회 심의 주요결과

• []에는 해당하는 곳에 '○' 표시를 합니다.

| | | | |
|-------|--|---|-----------------------------|
| 운영기관 | 대전광역시 대덕구 | 심의일자 | 2022.01.19. ~ 2022.01.21. |
| 건축종별 | [] 신축, [] 증축, [] 대수선, [○] 기타 | | |
| 건축주 | 성명(법인명) 가온누리 어린이집 | | |
| 대지현황 | 대지위치 대전광역시 대덕구 읍내동 | | |
| | 지번 54-11 | 관련지번 | |
| | 대지면적 m ² | 용도지역(지구, 구역) 제2종일반주거지역, 제3종일반주거지역 | |
| 건축물현황 | 건축면적 174.06m ² | 건폐율 % | 층수 지하1층/지상3층 |
| | 주용도 노유자시설(어린이집) | 구조 철근콘크리트구조 | 건축물 동수 동 |
| | 최고높이 m | 용적률 % | 연면적 합계 637.14m ² |
| 심의내용 | 구 분 | 주요 심의결과 | |
| | (화재안전성능) 분야 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 천장과 반자사이 간격(1~2m, 2m 초과)에 따라 상향식 헤드설치 면제 여부, 단열재·보온재·천장 등 재질을 확인할 것 2. 지하1층과 3층 상향식 sp 설치구간 층고를 따져서 검토할 것 <ul style="list-style-type: none"> - 현행법으로 검토했는지 확인하여 헤드 개수 재산정, 급수관 구경을 재검토할 것 ※ 단열재가 설치된 일부 구간만 상향식 헤드가 적용되어있음 3. 동과 우려 장소(방풍실, 최상층 등)의 배관 보온재 설치 여부를 확인할 것 | |
| 심의결과 | <input type="checkbox"/> 원안 의결 <input type="checkbox"/> 조건부 의결 <input type="checkbox"/> 재검토 의결 <input type="checkbox"/> 부결 | | |
| | ※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단, 「건축위원회 심의기준」 2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함) | | |